



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 182/1/3**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МБОУ ООШ № 14

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице директора Синтищева Олега Александровича

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)  
инспектора) Славянского района по пожарному  
(наименование органа ГПН)

надзору № 182 от "04" июля 2016 г. ст.6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 9 час.00 мин.  
"20" июля 2016 г. по 14 час. 15 мин. "12" августа 2016 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профила-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ктической работы Славянского района управления надзорной деяте-

пожарному надзору, проведшего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

льности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарско-  
му краю подполковником внутренней службы Джеляловым Р.С.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  
общеобразовательная школа № 14

школа

Краснодарский край, Славянский район, х. Прикубанский, ул. Победы, 32

совместно с с директором Синтищевым Олегом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	Косоуры лестничного марша на второй этаж в здании пристройки спортзала имеют предел огнестойкости менее R 45;	п. 5.18* (таблица 4*) СНИП 21-01-97*	02.05.2017г.	
2.	Геометрические параметры пожарной вертикальной лестницы типа П.1-2 не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009 таблица Б.2 в части ширина лестницы (фактически ширина лестницы 0,65 м., требуется нормами 0,8 м.);	п. 24 ППР в РФ	02.05.2017г.	
3.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 83 ч. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	02.05.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Славянского района Дзелялов Р.С.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора)

"12" августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



(должность, фамилия инициалы)

