

Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания школы расширяются и приводятся в соответствии с нормативными требованиями.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) в данный момент на первых этажах в основной и начальной школе не менее 1,5 м при движении кресла-коляски в одном направлении, 1,8 м - при встречном движении.

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство для поворота и разворота, размеры дверных проемов, соответствуют действующим нормам.

Но участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастно окрашенных поверхностей.

Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц начальной школы, устанавливаются ограждения с поручнями.

